

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego.

[illegible]

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego.

L.P.	miejsce	nr stacji trafo	ulica	nr obwodu	ręciowe 125 W	ręciowe 250	sodowe 70W	sodowe 100W	sodowe 150W	sodowe 250W	sodowe 400W	oprawy bez zmian	moc [W]	navierzchnia	szerokość jezdni	rodzaj drogi: Kraj. Pow. Woj. Gm	moduł	odległości słupa od jezdni	wysokość słupa	klasa oświetlenia
11	Suchedniów	Bugaj 2	Bugaj	1					11				1925	A	6	P	35	2	9	ME5
				2					12				2100	A	6	P	35	2	9	ME5
				3								15	1245	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
12	Suchedniów	Błoto (E-7)	Kielecka	1			27						2241	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
				2			24						1992	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
				1	8				9				2727	A	4	G	30	1	9	ME6
13	Suchedniów	Jasna "A"	Poziomskiego	2					4				700	A	5	G	40	2	9	ME6
			Emilii Peck	2					3				2397	A	6	G	40	3	9	ME6
			Jasna	2	13				5				875	B	5	G	30	2	9	ME6
			Sokolica	3					5				875	B	5	G	30	2	9	ME6
			Spacerowa	3					5				875	B	5	G	30	2	9	ME6
			Kwiatowa	3					5				875	B	5	G	30	2	9	ME6
			Miła	3					6				1050	B	5	G	30	2	9	ME6
			Polna	4					7				1225	A	6	G	30	1	9	ME6
			deptak	4					3				525	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Kościuszki	1	6								864	A	5	G	35	1	8,5	ME6
14	Suchedniów	Jasna "B"	Jałowcowa	2	2								288	B	3	G	30	1	8,5	ME6
			Wierzbowa	2		2		6	1				1413	B	4	G	20	0,5	8,5	ME6
			Klonowa	3				6					690	B	5	G	30	2	8,5	ME6
			Brzozowa	3				3					345	B	4	G	20	0,5	8,5	ME6
			Burdzyńskiego	3		2		8					1468	B	5	G	30	2	8,5	ME6
			Modrzewiowa	4				10					1150	A	5	G	20	0,5	8	ME6
			deptak	4								8	664	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
			Jodłowa	1			5						415	B	4	G	40	4	8,5	ME6
15	Suchedniów	Kielecka	Powstańców	1		2		2					778	A	5	G	30	0,5	8,5	ME6
			Kielecka	1		13							3562	A	12	P	35	6	8,5	ME5
				2		1				2	7		3910	A	12	P	20	2	8	ME5
				3							18		7920	A	12	P	20	2	8	ME5
			Zagórska	2					14				2450	A	5	W	30	2	8,5	ME4

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego.

L.P.	miejsowość	nr stacji trafo	ulica	nr obwodu	ręciowe 125 W	ręciowe 250	sodowe 70W	sodowe 100W	sodowe 150W	sodowe 250W	sodowe 400W	oprawy bez zmian	moc [W]	nawierzchnia	szerokość jezdni	rodzaj drogi: Kraj. Pow. Woj. Gm	moduł	odległości słupa od jezdni	wysokość słupa	klasa oświetlenia
16	Kleszczyna	Kleszczyna 1	Langiewicza	1		4			3				1621	A	6	P	45	2	8,5	ME5
				2		6			8				3044	A	6	P	45	2	8,5	ME5
17	Kleszczyn	Kleszczyn 2	Langiewicza	1		9			3				2991	A	6	P	45	2	8,5	ME5
				2		3			5				1697	A	6	P	45	2	8,5	ME5
18	Krzyżka	Krzyżka 1	droga nr 1	1	2	2							836	B	4	G	30	3	8,5	ME6
				2	2	1				1			840	B	4	G	30	3	8,5	ME6
19	Krzyżka	Krzyżka 2	droga nr 1	1				11		3			2099	A	4	G	40	1	9	ME6
20	Suchedniów	Langiewicza 1	Langiewicza	1	3	4			5				2403	A	6	P	40	2,5	8,5	ME5
			Żródtowa	1				13					1495	A	5	G	40	1	9	ME6
21	Suchedniów	Langiewicza 2	Langiewicza	1	9				3				1821	A	6	P	40	2	8,5	ME5
				2	4				5				1451	A	6	P	40	2	8,5	ME5
			Jarzębina	2					8				1400	B	6	G	35	0,5	9	ME6
22	Suchedniów	Langiewicza 3	Langiewicza	1	5	1							994	A	6	P	40	2	8,5	ME5
				2	5				8				2120	A	6	P	40	2	8,5	ME5
23	Suchedniów	Leśna 1	Leśna	1		7							1918	A	6	G	30	0,5	8,5	ME6
				2		5							1370	A	6	G	30	0,5	8,5	ME6
24	Suchedniów	Leśna 2	Leśna	1		4							1096	A	6	G	30	0,5	8,5	ME6
				2		4							1096	A	6	G	30	0,5	8,5	ME6
25	Michniów	Michniów	DW 751	1		17							4658	A	6	W	40	3	11	ME4
				2		21							5754	A	6	W	40	3	11	ME4
			droga nr 1	1					5				875	A	4	G	40	4	8,5	ME6
			droga nr 1	1		2							548	G	4	G	40	1	8,5	n.d.
26	Mostki	Mostki 1	Langiewicza	1		5			4				2070	A	6	W	45	3	9	ME4
				2		6			4				2344	A	6	W	45	3	9	ME4
27	Mostki	Mostki 2	Langiewicza	1		7			7				3143	A	6	W	45	2	9	ME4
				2		2			15				3173	A	6	W	45	2	9	ME4
			droga nr 1	2		7			1				2093	G	3	G	40	1,5	8,5	n.d.

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia drogowego.

L.P.	miejsce	nr stacji trafo	ulica	nr obwodu	trójf. 125 W	trójf. 250	sodowe 70W	sodowe 100W	sodowe 150W	sodowe 250W	sodowe 400W	oprawy bez zmian	moc [W]	nawierzchnia	szerokość jezdni	rodzaj drogi: Kraj, Pow, Woj, Gm	moduł	odległość słupa od jezdni	wysokość słupa	klasa oświetlenia
39	Suchedniów	Stokowiec 1	Stokowiec	1					5				875	A	5	G	40	0,5	8,5	ME6
				2	2	3			3				1635	A	5	G	40	0,5	8,5	ME6
40	Suchedniów	Świerkowa	Szeroka	2		8							2192	G	5	G	40	1	8,5	n.d.
			Świerkowa	1					9				1575	A	6	G	40	2	8,5	ME6
41	Suchedniów	UPT	Bodzentyńska	2	1				15				2769	A	6	G	40	2	8,5	ME6
			Kościelna	1	3				6				1482	A	6	W	35	4	10	ME4
42	Suchedniów	Warszawska 1	Warszawska	2	6	5			2		5		3334	A	5	G	30	1	8,5	ME5
				1		13							3562	A	10	P	30	6	10	ME5
43	Suchedniów	Warszawska 2	Warszawska	2		11							3014	A	10	P	30	6	10	ME5
44	Suchedniów	Zagórska	Zagórska	1	9	10	1						2740	A	10	P	30	6	10	ME5
				2	15		1						1379	A	4	G	35	0,5	10	ME6
45	Suchedniów	Żeromskiego 1	Żeromskiego	1	12			5					2243	A	4	G	35	0,5	10	ME6
46	Suchedniów	Żeromskiego 2	Żeromskiego	1	6	1							2303	A	6	G	30	1	8,5	ME6
				2	8								1138	A	6	G	30	1	8,5	ME6
47	Suchedniów	Żeromskiego 3	Żeromskiego	1	9								1152	A	6	G	30	1	8,5	ME6
				2	6								1296	A	6	G	30	1	8,5	ME6
48	Suchedniów	Stokowiec 2	Stokowiec	1					5				864	A	6	G	30	1	8,5	ME6
				2					8				875	A	5	G	40	0,5	8,5	ME6
49	Suchedniów	Stokowiec 3	Stokowiec	1	5				1				1400	A	5	G	40	0,5	8,5	ME6
				2		1			5				895	A	5	G	30	0,5	8,5	ME6
													1149	A	3	G	30	0,5	8,5	ME6
				278	262	95	116	328	12	26	95	214	[kW]							

Tabela Nr 2 - Projekt modernizacji oświetlenia drogowego.

[illegible]

Tabela Nr 2 - Projekt modernizacji oświetlenia drogowego.

lp	miejscowość	nr stacji trafo	ulica	nr obwodu	moc [kW]	oprawa ClearWay 23LED 22 W 2078 lm	oprawa ClearWay 35LED 35 W 3091lm	oprawa ClearWay 73LED 66 W 6150 lm	oprawa ClearWay 73LED 83 W 6426 lm	oprawa ClearWay 98LED 106 W 8366 lm	oprawy sodowe 70 W parkowe - bez zmian	oprawy bez zmian	oprawa do demontażu	Moc [kW]	oszczędność [%]	
13	Suchedniów	Jasna "A"	Poziomskiego	1	2727		17							595	78,18	
			Emilii Peck	2	700		4							140	80,00	
			Jasna	2	2397		16							560	76,64	
			Sokolica	3	875		5							175	80,00	
			Spacerowa	3	875		5							175	80,00	
			Kwiatowa	3	875		5							175	80,00	
			Miła	3	1050		6							210	80,00	
			Polna	4	1225		7							245	80,00	
14	Suchedniów	Jasna "B"	deptak	4	525		3							105	80,00	
			Kościuszki	1	864		6							210	75,69	
			Jałowcowa	2	288		2							70	75,69	
			Wierzbowa	2	1413		7							245	82,66	
			Klonowa	3	690		5							175	74,64	
			Brzozowa	3	345		3							105	69,57	
			Burdzyńskiego	3	1468		10							350	76,16	
			Modrzewiowa	4	1150		9						1	315	72,61	
15	Suchedniów	Kielecka	deptak	4	664						8			664	0,00	
			Jodłowa	1	415		5							175	57,83	
			Powstańców	1	778		4							140	82,01	
				1	3562							7		6	742	79,17
				2	3910							9		1	954	75,60
				3	7920							18			1908	75,91
			Zagórska	2	2450		2			12					1066	56,49
			Langiewicza	1	1621				7						462	71,50
16	Kleszczyna	Kleszczyna 1		2	3044			14					924	69,65		
				1	2991			12					792	73,52		
17	Kleszczyny	Kleszczyny 2	Langiewicza	2	1697			8					528	68,89		

Tabela Nr 2 - Projekt modernizacji oświetlenia drogowego.

lp	miejsowość	nr stacji trafo	ulica	nr obvodu	moc [kW]	oprawa ClearWay 23LED 22 W 2078 lm	oprawa ClearWay 35LED 35 W 3091lm	oprawa ClearWay 73LED 66 W 6150 lm	oprawa ClearWay 73LED 83 W 6426 lm	oprawa ClearWay 98LED 106 W 8366 lm	oprawy sodowe 70 W parkowe - bez zmian	oprawy bez zmian	oprawa do demontażu	Moc [kW]	oszczędność [%]
18	Krzyżka	Krzyżka 1	droga nr 1	1	836		4							140	83,25
19	Krzyżka	Krzyżka 2	droga nr 1	2	840		4							140	83,33
20	Suchedniów	Langiewicza 1	Langiewicza	1	2099		14							490	76,66
			Źródłowa	1	2403			12						792	67,04
21	Suchedniów	Langiewicza 2	Langiewicza	1	1495		13							455	69,57
			Langiewicza	2	1821			12						792	56,51
				2	1451			9						594	59,06
22	Suchedniów	Langiewicza 3	Jarzębinowa	2	1400		8							280	80,00
			Langiewicza	1	994		2	4						334	66,40
23	Suchedniów	Leśna 1	Leśna	2	2120			13						858	59,53
				1	1918		7							245	87,23
24	Suchedniów	Leśna 2	Leśna	2	1370		5							175	87,23
				1	1096		4							140	87,23
				2	1096		4							140	87,23
25	Michniów	Michniów	DW 751	1	4658				17					1411	69,71
				2	5754				21					1743	69,71
			droga nr 1	1	875		5							175	80,00
26	Mostki	Mostki 1	droga nr 1	1	548		2							70	87,23
			DW 751	1	2070			9						594	71,30
				2	2344			10						660	71,84
27	Mostki	Mostki 2	DW 751	1	3143	1		13						880	72,00
				2	3173	2		15						1034	67,41
			droga nr 1	2	2093		8							280	86,62
28	Mostki	Mostki 3	droga nr 1	1	1096		4							140	87,23
				2	1096		4							140	87,23
29	Mostki	Mostki Szkółka Leśna	droga nr 1	1	1080		5							175	83,80
30	Suchedniów	Oczyszczalnia	Kościelna/Gziera	1	1582		8							280	82,30
31	Suchedniów	Ogrodowa	Ogrodowa	1	3150		18							630	80,00
			Pasternik	2	2100		12							420	80,00
32	Suchedniów	Ostojów 1	eks-E-7	1	1644					6				636	61,31
				2	1536					5				530	65,49
			ośw. Kościola	1	1681	2						9		1079	35,81

Tabela Nr 2 - Projekt modernizacji oświetlenia drogowego.

[illegible]

Tabela Nr 2 - Projekt modernizacji oświetlenia drogowego.

lp	miejscość	nr stacji trafo	ulica	nr obwodu	moc [kW]	oprawa ClearWay 23LED 22 W 2078 lm	oprawa ClearWay 35LED 35 W 3091lm	oprawa ClearWay 73LED 66 W 6150 lm	oprawa ClearWay 73LED 83 W 6426 lm	oprawa ClearWay 98LED 106 W 8366 lm	oprawy sodowe 70 W parkowe - bez zmian	oprawy bez zmian	oprawa do demontażu	Moc [kW]	oszczędność [%]
47	Suchedniów	Żeromskiego 3	Żeromskiego	1	1296		9							315	75,69
				2	864		6							210	75,69
48	Suchedniów	Stokowiec 2	Stokowiec	1	875		5							175	80,00
				2	1400		8							280	80,00
49	Suchedniów	Stokowiec 3	Stokowiec	1	895		6							210	76,54
				2	1149		6							210	81,72
					211,98	56	613	157	161	119	60	35	8	67	68,50