

Suchedniów dn.05.05.2016r

L.dz. 48/W /16

**Przedsiębiorstwo Usługowe "EFKA"**

**Krystyna Fice**

**26-130 Suchedniów ul. Stokowiec 101**

Odpowiadając na pismo z dnia 22.04.2016r Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie przedstawia warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacyjnej w ulicy Cmentarnej w miejscowości Suchedniów:

1. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC (nie spienione) lub kamionki Dn 200.
2. Zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej  $\Phi 160$  PP lub PCV.
3. Studzienki wykonać z kręgów betonowych .
4. Do działek niezabudowanych zaprojektować przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy posesji zakończone studzienką lub zaślepić i oznakować.
5. Włączenie projektowanej sieci wykonać do kanału sanitarnego  $\phi 200$  w ulicy Bugaj do studzienki w rzędnych 267,57/263,87 przeciskiem sterowanym, w rurze osłonowej.
6. Po uzyskaniu warunków technicznych projekt wykonać na aktualnym podkładzie geodezyjnym i uzgodnić w ZUD Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 20 oraz branżowo w ZGK Suchedniów ul. Kościelna 21.
7. Uzyskać od właściciela gruntu przez które przebiegać będzie przyłącze/przyłącza pisemną zgodę na wejście w teren i warunki wejścia jeśli będzie zachodziła taka konieczność.
8. Uzgodnić sposób i warunki rozwiązania kolizji z właścicielem lub administratorem sieci kolidujących z przyłączami lub projektowaną siecią.

Podpis odbiorcy:

Podpis wystawiającego:

Główny specjalista  
ds. technicznych  
*Pawel Kocia*  
mgr inż. Paweł Kocia