



Gmina Suchedniów

ul. Fabryczna 5; 26-130 Suchedniów
tel. 41/ 25 43 186; fax 41 25 43 090
www.suchedniow.pl
e-mail: suchedniow@poczta.fm

Suchedniów, 13-02-2018 r.

Oznaczenie postępowania: GNI.271.2.2018

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Berezów i w ul. Koszykowej w Suchedniowie”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. – dalej ustawa) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza na w/w. zadaniu, jako rozwiązanie równoważne do opisywanych rur kamionkowych kielichowych, obustronnie glazurowanych DN200 w systemie połączeń F, zastosowanie rur wewnątrz glazurowanych DN200 – system połączeń C, produkowanych zgodnie z normą PN EN 295.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga, aby zastosowane rury kamionkowe kielichowe były produkowane zgodnie z normą PN EN 295. W związku z powyższym dopuszcza się zastosowanie rur kamionkowych w innych systemach połączeń (w tym system połączeń C).

Z-CA BURMISTRZA MIASTA I GMINY

mgr inż. Dariusz Miernik