



Suchedniów, 03.07.2020 r.

Znak: GNI.271.2.2020

Dotyczy: Przetarg nieograniczony: „Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – dalej ustawa Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o informację na temat wiaty przystankowej dla w/w przetargu. Proszę o informację jakie cechy i parametry ma spełniać.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wiata przystankowa powinna spełniać niżej wskazane parametry:

- konstrukcja z profili stalowych lakierowanych proszkowo,
- wypełnienie dachu – poliwęglan komorowy z filtrem o grubości 6 mm,
- wypełnienie ścian – szkło 8 mm,
- wiata winna być wyposażona w ławkę montowaną na tylnej ścianie wiaty, tabliczkę na rozkład jazdy, znak drogowy D-15 oraz kosz na śmieci,
- wymiary wiaty – długość minimum 5,0 m, wysokość minimum 2,1 m, szerokość minimum 1,3 m.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Cezary Błach