



| Nazwa obwodu | zasilanie z ROB | kontrola napięcia | gniazdo 1-faz. nr 1 | gniazdo 1-faz. nr 2 | gniazdo 1-faz. nr 3 i 4 | gniazdo 3-faz. |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ i przekrój przewodu | YKXSzo 5x4 mm ² | | YDYzo 3x2,5 mm ² | YDYzo 3x2,5 mm ² | YDYzo 3x2,5 mm ² | YDYzo 5x2,5 mm ² |
| Moc [kW] | 1,6 | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |

$P_z = 1,60 \text{ kW}$
 $P_o = 1,28 \text{ kW}$
 $I_o = 1,85 \text{ A}$

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim: samoczynne wyłączenia zasilania

| | |
|------------------------------|---|
| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | |
| Stadium: | Suchedniów, ul. Sportowa, dz. nr ewid. 4662/11, 4664 |
| Adres obiektu: | obręb 261005_4.0001 Suchedniów |
| Branża: | elektryczna |
| Nazwa oprac.: | Budowa boiska do piłki nożnej |
| Rysunek: | Schemat rozdzielnic RS przy maszynie nr 3 |
| Inwestor: | Miejski Klub Sportowy „Orlicz” Suchedniów; 26-130 Suchedniów. ul. Sportowa 5 |
| Nr rys. | |
| E7 | |
| Skala: | |